

水質検査実績一覧表

施設CD		2													
施設名		巖原上水道地区(砥石湖)													
採水地点		大手橋(消防格納庫)													
検査区分		浄水													
	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 (平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2024/04/23	2024/05/21	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11	
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	
	受付番号		146	304	195	658	823	429	1082	1250	608	1622	1746	700	
	採水地点		大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)	大手橋(消防格納庫)
	気温(℃)		15.0	21.5	24.0	30.5	31.5	32.0	23.0	20.0	9.0	14.0	7.0	16.0	
項目番号	水温(℃)	16.3	20.9	22.6	25.4	27.8	27.6	21.0	17.9	11.1	8.3	5.5	11.1		
	残留塩素(mg/l)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6		
1	一般細菌	100 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.002	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001	-----	-----	0.004	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	0.5	-----	-----	0.5	-----	-----	0.5	-----	-----	0.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.09	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	
23	クロホルム	0.06 mg/L以下	-----												

施設CD		3												
施設名		北蔵原地区水道												
採水地点		小浦(消防格納庫)												
検水区分		浄水												
	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 (平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2024/04/23	2024/05/21	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)
	受付番号		147	305	196	659	824	430	1083	1251	609	1623	1747	701
	採水地点		小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)	小浦(消防格納庫)
	気温(℃)		15.0	21.5	24.0	30.5	31.5	32.0	23.0	20.0	9.0	14.0	7.0	16.0
項目 番号	水温(℃)		16.2	19.7	22.3	25.4	26.8	26.4	21.0	17.8	10.9	10.0	8.8	10.8
	残留塩素(mg/l)		0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
1	一般細菌	100 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.003
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	0.3	-----	-----	0.3	-----	-----	0.3	-----	-----	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	0.08	-----	-----	0.16	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	0.009	-----	-----	0.010	-----	-----	0.002	-----	-----	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	0.005	-----	-----	0.005	-----	-----	0.003 未満	-----	-----	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	0.003	-----	-----	0.004	-----	-----	0.003	-----	-----	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	0.02	-----	-----	0.02	-----	-----	0.01 未満	-----	-----	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	0.011	-----	-----	0.011	-----	-----	0.003 未満	-----	-----	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	0.007	-----	-----	0.008	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	0.009 未満	-----	-----	0.009 未満	-----	-----	0.009 未満	-----	-----	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	0.07	-----	-----	0.07	-----	-----	0.11	-----	-----	0.09
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	0.03 未満	-----	-----	0.03 未満	-----	-----	0.03 未満	-----	-----	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	9	-----	-----	9	-----	-----	8	-----	-----	8
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.6	13.2	12.8	13.5	13.3	12.9	12.9	12.8	12.4	12.8	12.7	13.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	15	-----	-----	14	-----	-----	15	-----	-----	15
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	57	-----	-----	57	-----	-----	55	-----	-----	52
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02 未満
42	4,4',4,4'-ジオキシドビス[4-(4,4'-ジクロロフラン-2-イル)フェニル]エーテル(ポリブフェンol)	0.00001 mg/L以下	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満
43	1,2,7,7-テトラメチルピシク[2,2,1]-ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	0.0005 未満	-----	-----	0.0005 未満	-----	-----	0.0005 未満	-----	-----	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.9	0.7	0.9	1.0	1.3	0.9	1.3	0.8	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.7
51	濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1

施設CD		7												
施設名		久田地区水道												
採水地点		久田(消防格納庫)												
検査区分		浄水												
	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 (平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2024/04/23	2024/05/21	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)
	受付番号		151	309	200	663	828	434	1087	1255	613	1627	1751	705
	採水地点		久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)	久田(消防格納庫)
	気温(℃)		15.0	21.5	24.0	30.5	31.5	32.0	23.0	20.0	9.0	14.0	7.0	16.0
項目 番号	水温(℃)		15.5	18.9	20.1	23.8	26.8	24.8	21.7	17.8	9.9	11.1	8.2	10.8
	残留塩素(mg/l)		0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
1	一般細菌	100 /mL以下	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満	-----	-----	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満	-----	-----	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-----	-----	0.4	-----	-----	0.4	-----	-----	0.4	-----	-----	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満	-----	-----	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満	-----	-----	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満	-----	-----	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-----	-----	0.07	-----	-----	0.12	-----	-----	0.06 未満	-----	-----	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-----	-----	0.004	-----	-----	0.005	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	0.004	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003 未満	-----	-----	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003	-----	-----	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満	-----	-----	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-----	-----	0.01	-----	-----	0.01	-----	-----	0.01 未満	-----	-----	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-----	-----	0.004	-----	-----	0.004	-----	-----	0.003 未満	-----	-----	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-----	-----	0.005	-----	-----	0.006	-----	-----	0.002	-----	-----	0.005
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-----	-----	0.009 未満	-----	-----	0.009 未満	-----	-----	0.009 未満	-----	-----	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満	-----	-----	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満	-----	-----	0.05 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02	-----	-----	0.03	-----	-----	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-----	-----	0.03 未満	-----	-----	0.03 未満	-----	-----	0.03 未満	-----	-----	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-----	-----	9	-----	-----	9	-----	-----	9	-----	-----	8
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満	-----	-----	0.005 未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.7	12.8	12.9	13.0	12.4	12.9	13.7	13.6	13.3	14.2	14.1	12.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-----	-----	12	-----	-----	12	-----	-----	12	-----	-----	12
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-----	-----	55	-----	-----	54	-----	-----	54	-----	-----	52
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02 未満	-----	-----	0.02 未満
42	4,4',4,4'-テトラヒドロ-4,4'-ジフェルオキシ-4,4'-ジフェルメタン-4,4'-ジフェルメタン-4,4'-ジフェルメタン-4,4'-ジフェルメタン	0.00001 mg/L以下	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満
43	1,2,3,7-テトラメチルピリジン[2,2,1]-ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満	-----	-----	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満	-----	-----	0.002 未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-----	-----	0.0005 未満	-----	-----	0.0005 未満	-----	-----	0.0005 未満	-----	-----	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	-----	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	-----	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.6	0.7	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

