# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 1 |
| 施設名 | 大河内地区水道 |
| 採水地点 | 河内(漁協河内支所) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 47 | 319 | 463 | 301 | 753 | 898 | 487 | 1265 | 1429 | 631 | 1762 | 1880 |
| | 採水地点 | | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) | 河内(漁協河内支所) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.20 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.4 | -------- | -------- | 1.4 | -------- | -------- | 1.8 | -------- | -------- | 1.6 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 未満 | -------- | -------- | 0.10 | -------- | -------- | 0.11 | -------- | -------- | 0.06 未満 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.011 | -------- | -------- | 0.016 | -------- | -------- | 0.010 | -------- | -------- | 0.011 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 12 | -------- | -------- | 13 | -------- | -------- | 13 | -------- | -------- | 12 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 26.6 | 25.8 | 25.9 | 21.5 | 20.7 | 20.9 | 17.5 | 18.6 | 18.5 | 19.0 | 19.1 | 22.0 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 38 | -------- | -------- | 34 | -------- | -------- | 35 | -------- | -------- | 34 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 97 | -------- | -------- | 96 | -------- | -------- | 84 | -------- | -------- | 84 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-7-(プロプ-1-エン-2-イル)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-ヘキサヒドロナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.6 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 2 |
| 施設名 | 豊地区水道 |
| 採水地点 | 鰐浦地内 |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 48 | 320 | 464 | 302 | 754 | 899 | 488 | 1266 | 1430 | 632 | 1763 | 1881 |
| | 採水地点 | | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 | 鰐浦地内 |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.5 | -------- | -------- | 1.2 | -------- | -------- | 1.6 | -------- | -------- | 1.5 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.07 | -------- | -------- | 0.32 | -------- | -------- | 0.31 | -------- | -------- | 0.10 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.007 | -------- | -------- | 0.017 | -------- | -------- | 0.010 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.002 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.002 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.005 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 22 | -------- | -------- | 22 | -------- | -------- | 23 | -------- | -------- | 23 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 41.2 | 39.4 | 38.7 | 38.5 | 38.2 | 38.7 | 35.1 | 36.3 | 36.4 | 39.2 | 36.7 | 38.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 61 | -------- | -------- | 52 | -------- | -------- | 65 | -------- | -------- | 71 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 152 | -------- | -------- | 151 | -------- | -------- | 155 | -------- | -------- | 161 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-(プロプ-1-エン-2-イル)-4a,5,6,7,8-ヘキサヒドロナフタレン-4-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.9 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 | 0.6 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 3 |
| 施設名 | 豊地区水道 |
| 採水地点 | 豊(消防格納庫) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 49 | 321 | 465 | 303 | 755 | 900 | 489 | 1267 | 1431 | 633 | 1764 | 1882 |
| | 採水地点 | | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) | 豊(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.7 | -------- | -------- | 0.8 | -------- | -------- | 0.9 | -------- | -------- | 0.8 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 未満 | -------- | -------- | 0.20 | -------- | -------- | 0.20 | -------- | -------- | 0.12 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.013 | -------- | -------- | 0.015 | -------- | -------- | 0.019 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.02 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.02 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.005 | -------- | -------- | 0.010 | -------- | -------- | 0.010 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.10 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 19 | -------- | -------- | 19 | -------- | -------- | 19 | -------- | -------- | 18 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 37.2 | 35.3 | 34.8 | 33.7 | 33.4 | 33.3 | 26.3 | 29.1 | 28.6 | 28.8 | 33.1 | 37.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 51 | -------- | -------- | 48 | -------- | -------- | 55 | -------- | -------- | 66 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 131 | -------- | -------- | 136 | -------- | -------- | 121 | -------- | -------- | 134 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2(1H)-ナフタレノン(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 5 |
| 施設名 | 中央地区水道 |
| 採水地点 | 古里(集会施設) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 50 | 322 | 466 | 304 | 756 | 901 | 490 | 1268 | 1432 | 634 | 1765 | 1883 |
| | 採水地点 | | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) | 古里(集会施設) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.40 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.5 | -------- | -------- | 1.5 | -------- | -------- | 1.7 | -------- | -------- | 1.5 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 未満 | -------- | -------- | 0.21 | -------- | -------- | 0.27 | -------- | -------- | 0.06 未満 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.004 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.004 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.010 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.004 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.005 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 | -------- | -------- | 0.02 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.01 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.005 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.008 | -------- | -------- | 0.011 | -------- | -------- | 0.021 | -------- | -------- | 0.016 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 15 | -------- | -------- | 16 | -------- | -------- | 17 | -------- | -------- | 17 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 25.5 | 31.4 | 33.3 | 25.8 | 22.9 | 23.4 | 26.1 | 25.6 | 24.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 46 | -------- | -------- | 44 | -------- | -------- | 52 | -------- | -------- | 51 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 118 | -------- | -------- | 122 | -------- | -------- | 117 | -------- | -------- | 118 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-(プロプ-1-エン-2-イル)-4a,5,6,7,8-ヘキサヒドロナフタレン-4-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 6 |
| 施設名 | 中央地区水道 |
| 採水地点 | 比田勝(日新商会) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 51 | 323 | 467 | 305 | 757 | 902 | 491 | 1269 | 1433 | 635 | 1766 | 1884 |
| | 採水地点 | | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) | 比田勝(日新商会) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.70 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.7 | -------- | -------- | 1.5 | -------- | -------- | 1.7 | -------- | -------- | 1.8 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.07 | -------- | -------- | 0.36 | -------- | -------- | 0.28 | -------- | -------- | 0.07 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.006 | -------- | -------- | 0.018 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- | 0.005 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.008 | -------- | -------- | 0.016 | -------- | -------- | 0.011 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.006 | -------- | -------- | 0.005 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.005 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.02 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.02 | -------- | -------- | 0.02 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.004 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.008 | -------- | -------- | 0.011 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 15 | -------- | -------- | 15 | -------- | -------- | 17 | -------- | -------- | 17 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 26.8 | 26.8 | 27.3 | 24.6 | 32.9 | 34.7 | 26.1 | 21.5 | 22.3 | 27.4 | 25.1 | 23.0 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 50 | -------- | -------- | 48 | -------- | -------- | 52 | -------- | -------- | 52 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 120 | -------- | -------- | 120 | -------- | -------- | 122 | -------- | -------- | 120 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | 4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-7-(プロパン-2-イル)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-オクタヒドロナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000002 | -------- | -------- | 0.000001 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 9 |
| 施設名 | 豊南地区水道 |
| 採水地点 | 浜久須(消防格納庫) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 52 | 324 | 468 | 306 | 758 | 903 | 492 | 1270 | 1434 | 636 | 1767 | 1885 |
| | 採水地点 | | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) | 浜久須(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.0 | -------- | -------- | 1.1 | -------- | -------- | 1.7 | -------- | -------- | 1.3 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.07 | -------- | -------- | 0.12 | -------- | -------- | 0.12 | -------- | -------- | 0.09 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | -------- | -------- | 0.005 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.011 | -------- | -------- | 0.014 | -------- | -------- | 0.010 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10 | -------- | -------- | 10 | -------- | -------- | 10 | -------- | -------- | 10 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.5 | 21.0 | 20.9 | 15.4 | 16.4 | 15.9 | 14.1 | 14.9 | 15.4 | 16.1 | 15.8 | 17.7 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 32 | -------- | -------- | 29 | -------- | -------- | 31 | -------- | -------- | 31 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 82 | -------- | -------- | 77 | -------- | -------- | 79 | -------- | -------- | 70 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2(1H)-ナフタレノン(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 12 |
| 施設名 | 琴地区水道 |
| 採水地点 | 芦見(消防格納庫) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 53 | 325 | 469 | 307 | 759 | 904 | 493 | 1271 | 1435 | 637 | 1768 | 1886 |
| | 採水地点 | | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) | 芦見(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.6 | -------- | -------- | 0.6 | -------- | -------- | 0.7 | -------- | -------- | 0.7 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 未満 | -------- | -------- | 0.12 | -------- | -------- | 0.13 | -------- | -------- | 0.06 未満 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.003 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.002 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.008 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 11 | -------- | -------- | 11 | -------- | -------- | 12 | -------- | -------- | 12 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 17.6 | 18.8 | 18.3 | 16.8 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 16.8 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 42 | -------- | -------- | 41 | -------- | -------- | 47 | -------- | -------- | 46 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 85 | -------- | -------- | 92 | -------- | -------- | 86 | -------- | -------- | 96 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2(1H)-ナフタレノン(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 13 |
| 施設名 | 一重地区水道 |
| 採水地点 | 一重(集会施設) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 54 | 326 | 470 | 308 | 760 | 905 | 494 | 1272 | 1436 | 638 | 1769 | 1887 |
| | 採水地点 | | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) | 一重(集会施設) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.20 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.6 | -------- | -------- | 0.5 | -------- | -------- | 1.5 | -------- | -------- | 0.8 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 未満 | -------- | -------- | 0.18 | -------- | -------- | 0.20 | -------- | -------- | 0.09 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.005 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.005 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- | 0.002 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.02 | -------- | -------- | 0.01 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.002 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.007 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 12 | -------- | -------- | 11 | -------- | -------- | 13 | -------- | -------- | 13 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.8 | 21.6 | 19.7 | 17.6 | 20.5 | 20.4 | 18.4 | 19.9 | 19.2 | 19.9 | 19.9 | 21.0 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 41 | -------- | -------- | 32 | -------- | -------- | 48 | -------- | -------- | 44 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 94 | -------- | -------- | 78 | -------- | -------- | 96 | -------- | -------- | 96 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-(プロプ-1-エン-2-イル)-4a,5,6,7,8-ヘキサヒドロナフタレン-4-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 14 |
| 施設名 | 小鹿地区水道 |
| 採水地点 | 小鹿地内 |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 55 | 327 | 471 | 309 | 761 | 906 | 495 | 1273 | 1437 | 639 | 1770 | 1888 |
| | 採水地点 | | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 | 小鹿地内 |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.20 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1.3 | -------- | -------- | 1.2 | -------- | -------- | 1.3 | -------- | -------- | 1.2 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 未満 | -------- | -------- | 0.10 | -------- | -------- | 0.11 | -------- | -------- | 0.08 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.002 | -------- | -------- | 0.006 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.002 | -------- | -------- | 0.001 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.007 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- | 0.011 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 12 | -------- | -------- | 12 | -------- | -------- | 12 | -------- | -------- | 13 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.8 | 21.1 | 20.8 | 18.8 | 20.5 | 19.5 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 19.1 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 44 | -------- | -------- | 50 | -------- | -------- | 50 | -------- | -------- | 43 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 99 | -------- | -------- | 110 | -------- | -------- | 102 | -------- | -------- | 94 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-(プロプ-1-エン-2-イル)-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設CD | 45 |
| 施設名 | 五根緒地区水道 |
| 採水地点 | 五根緒(漁村センター) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成37年度現在の水道法水質基準値<br>(平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2024/04/23 | 2024/05/21 | 2024/06/18 | 2024/07/23 | 2024/08/20 | 2024/09/10 | 2024/10/08 | 2024/11/12 | 2024/12/17 | 2025/01/21 | 2025/02/18 | 2025/03/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 56 | 328 | 472 | 310 | 762 | 907 | 496 | 1274 | 1438 | 640 | 1771 | 1889 |
| | 採水地点 | | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) | 五根緒(漁村センター) |
| | 気温(℃) | | 17 | 20 | 25 | 31 | 30 | 29 | 22 | 19 | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.20 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.8 | -------- | -------- | 0.8 | -------- | -------- | 1.2 | -------- | -------- | 0.6 | -------- | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.23 | -------- | -------- | 0.20 | -------- | -------- | 0.22 | -------- | -------- | 0.06 未満 | -------- | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.002 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.012 | -------- | -------- | 0.013 | -------- | -------- | 0.018 | -------- | -------- | 0.004 | -------- | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.02 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.03 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.006 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.009 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 0.006 | -------- | -------- | 0.012 | -------- | -------- | 0.008 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 19 | -------- | -------- | 18 | -------- | -------- | 19 | -------- | -------- | 19 | -------- | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 36.1 | 35.8 | 32.6 | 30.8 | 31.5 | 32.3 | 31.5 | 33.1 | 31.6 | 32.8 | 32.1 | 33.2 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 47 | -------- | -------- | 44 | -------- | -------- | 48 | -------- | -------- | 54 | -------- | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 121 | -------- | -------- | 123 | -------- | -------- | 118 | -------- | -------- | 125 | -------- | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- |
| 42 | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2(1H)-ナフタレノン(別名ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.8 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.9 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.7 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |