水質検査実績一覧表

施設CD	1
施設名	仁位地区水道
採水地点	廻地内
検水区分	浄水

	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 (平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2024/04/23	2024/05/23	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		176	144	482	682	377	917	1113	530	1439	1646	677	1899
	採水地点		廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内
	気温(℃)		17.7	24.5	29.4	33.0	37.2	32.1	20.8	19.7	10.0	3.8	5.0	14.3
項目	水温(℃)		18.1	23.0	27.1	28.8	32.5	31.2	25.7	20.4	12.3	14.0	9.6	11.0
番号	残留塩素(mg/l)		0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3
1	一般細菌	100 /mL以下	20	1	1	6	4	0	3	0	1	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	--------	1.8	--------	--------	1.7	--------	--------	1.9	--------	--------	1.7	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	--------	0.06 未満	--------	--------	0.06 未満	--------	--------	0.06 未満	--------	--------	0.06 未満	--------
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.001	--------	--------	0.003	--------	--------	0.002	--------	--------	0.001 未満	--------
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	--------	18	--------	--------	19	--------	--------	18	--------	--------	18	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	27.5	25.1	26.3	23.8	25.4	25.4	25.8	24.4	24.5	32.0	26.2	26.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	--------	56	--------	--------	56	--------	--------	56	--------	--------	56	--------
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	--------	126	--------	--------	127	--------	--------	125	--------	--------	125	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-(プロプ-1-エン-2-イル)-4a,5,6,7,8-ヘキサヒドロナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設CD	2
施設名	塩戸地区水道
採水地点	見世浦地内
検水区分	浄水

	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 (平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2024/04/23	2024/05/23	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		177	145	483	683	378	918	1114	531	1440	1647	678	1900
	採水地点		見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内
	気温(℃)		17.0	23.0	28.5	33.9	33.0	29.2	24.2	19.1	12.1	14.7	4.0	15.0
項目	水温(℃)		16.9	23.2	26.7	29.8	33.1	31.5	23.6	19.8	12.0	11.0	6.8	11.2
番号	残留塩素(mg/l)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5
1	一般細菌	100 /mL以下	6	9	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	--------	1.6	--------	--------	1.7	--------	--------	2.1	--------	--------	1.2	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	--------	0.06 未満	--------	--------	0.12	--------	--------	0.11	--------	--------	0.08	--------
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.002	--------	--------	0.002	--------	--------	0.002	--------	--------	0.003	--------
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.005	--------	--------	0.007	--------	--------	0.006	--------	--------	0.005 未満	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	--------	12	--------	--------	12	--------	--------	12	--------	--------	13	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	22.0	22.2	21.8	20.9	18.6	19.2	19.0	19.4	19.7	19.9	21.5	21.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	--------	54	--------	--------	41	--------	--------	52	--------	--------	54	--------
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	--------	116	--------	--------	100	--------	--------	112	--------	--------	111	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-プロパン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.9	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設CD	3
施設名	乙宮地区水道
採水地点	千尋藻地内
検水区分	浄水

	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 （平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値）	2024/04/23	2024/05/23	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		178	146	484	684	379	919	1115	532	1441	1648	679	1901
	採水地点		千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内
	気温(℃)		16.0	20.9	27.2	31.5	31.4	29.1	21.0	20.5	11.2	12.5	5.9	13.1
項目	水温(℃)		16.7	19.8	22.5	24.7	28.9	28.9	24.9	20.8	10.0	9.0	6.3	11.8
番号	残留塩素(mg/l)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
1	一般細菌	100 /mL以下	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	--------	1.4	--------	--------	1.5	--------	--------	1.6	--------	--------	1.4	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	--------	0.06 未満	--------	--------	0.10	--------	--------	0.15	--------	--------	0.08	--------
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.001	--------	--------	0.004	--------	--------	0.004	--------	--------	0.001 未満	--------
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001	--------	--------	0.001 未満	--------
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.008	--------	--------	0.008	--------	--------	0.009	--------	--------	0.005	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	--------	11	--------	--------	12	--------	--------	11	--------	--------	12	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	19.9	19.2	19.1	17.5	17.1	17.1	17.3	17.8	17.8	18.6	19.2	20.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	--------	44	--------	--------	45	--------	--------	42	--------	--------	46	--------
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	--------	98	--------	--------	95	--------	--------	95	--------	--------	96	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-プロパン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3 未満	0.3	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設CD	4
施設名	綱島地区水道
採水地点	小綱地内
検水区分	浄水

	年月日	平成37年度現在の水道法水質基準値 （平成37年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値）	2024/04/23	2024/05/23	2024/06/18	2024/07/23	2024/08/27	2024/09/10	2024/10/08	2024/11/12	2024/12/17	2025/01/21	2025/02/18	2025/03/11
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		179	147	485	685	380	920	1116	533	1442	1649	680	1902
	採水地点		小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内
	気温(℃)		18.2	23.8	28.9	34.1	32.5	33.0	20.3	20.7	9.0	9.7	3.0	15.9
項目	水温(℃)		18.6	24.2	26.8	29.5	32.9	31.8	24.5	19.4	12.6	11.1	9.7	12.1
番号	残留塩素(mg/l)		0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.7	0.7	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
1	一般細菌	100 /mL以下	9	0	1	3	2	0	1	0	0	0	6	30
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	--------	2.0	--------	--------	1.9	--------	--------	2.0	--------	--------	2.1	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	--------	0.06 未満	--------	--------	0.26	--------	--------	0.07	--------	--------	0.06 未満	--------
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.004	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.002	--------	--------	0.005	--------	--------	0.003	--------	--------	0.001 未満	--------
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	--------	0.001	--------	--------	0.003	--------	--------	0.001	--------	--------	0.001 未満	--------
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.03	--------	--------	0.02 未満	--------
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	--------	11	--------	--------	12	--------	--------	11	--------	--------	12	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.9	17.0	17.0	17.1	16.4	17.0	16.8	15.6	15.3	15.7	16.0	17.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	--------	49	--------	--------	48	--------	--------	48	--------	--------	51	--------
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	--------	105	--------	--------	107	--------	--------	102	--------	--------	104	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.9	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満