水質検査実績一覧表

施設名	佐須奈地区水道
採水地点	佐須奈地内
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 （平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値）	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		49	386	659	358	1099	1280	668	1734	1957	803	2369	2617
	採水地点		佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内	佐須奈地内
	気温(℃)		20	19	22	29	30	23	24	18	9	3	7	15
項目	水温(℃)		19	20	25	27	26	27	26	18	14	9	10	15
番号	残留塩素(mg/l)		0.35	0.21	0.30	0.22	0.31	0.47	0.44	0.46	0.56	0.42	0.37	0.33
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	————	————	1.4	————	————	1.1	————	————	1.3	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	————	————	0.12	————	————	0.15	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	————	————	0.004	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.007	————	————	0.006	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11	————	————	11	————	————	11	————	————	12	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26.9	26.2	24.2	23.8	19.7	21.5	20.0	18.3	18.7	18.6	18.9	18.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49	————	————	48	————	————	44	————	————	47	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	110	————	————	108	————	————	106	————	————	95	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	ジオスミン[1,10-ジメチル-(1R,4aR,8aR)-デカヒドロナフタレン-4a(2H)-オール(別名2-エチルイソボルネオール)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	佐護地区水道
採水地点	湊(集会施設)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		50	387	660	359	1100	1281	669	1735	1958	804	2370	2618
	採水地点		湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)	湊(集会施設)
	気温(℃)		20	19	22	29	30	23	24	18	9	3	7	15
項目	水温(℃)		17	19	23	25	25	25	24	16	13	7	7	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.61	0.30	0.28	0.57	0.64	0.35	0.17	0.75	0.51	0.47	0.61	0.67
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	————	————	0.6	————	————	0.7	————	————	0.5	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.19	————	————	0.07	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	————	————	0.005	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.004	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	————	————	0.005	————	————	0.005	————	————	0.002	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	————	————	0.02	————	————	0.01	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	————	————	0.007	————	————	0.004	————	————	0.001	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.009	————	————	0.005 未満	————	————	0.015	————	————	0.007	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	————	————	11	————	————	13	————	————	13	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	22.8	23.1	22.8	23.0	20.7	20.8	19.0	18.0	17.8	18.3	19.2	19.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	54	————	————	35	————	————	58	————	————	78	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	102	————	————	114	————	————	112	————	————	126	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-MIB(2-メチルイソボルネオール)(ジメチルテトラヒドロナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン))	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.8	0.7	0.5	1.4	0.6	0.6	0.3	0.3 未満	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.2	7.4	7.1	7.3	7.6	7.6	7.0	7.3	7.8	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	仁田地区水道	
採水地点	樫滝(仁田水道事務所)	
検水区分	浄水	

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		51	388	661	360	1101	1282	670	1736	1959	805	2371	2619
	採水地点		樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)	樫滝(仁田水道事務所)
	気温(℃)		20	19	22	29	30	23	24	18	9	3	7	15
項目	水温(℃)		17	21	25	27	26	26	26	18	14	9	12	15
番号	残留塩素(mg/l)		0.76	0.37	0.41	0.62	0.47	0.73	0.79	0.78	0.65	0.71	0.61	0.77
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	————	————	0.6	————	————	0.8	————	————	0.6	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	————	————	0.18	————	————	0.13	————	————	0.07	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	————	————	0.005	————	————	0.001	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.004	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	————	————	0.005	————	————	0.003	————	————	0.002	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.02	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	————	————	0.007	————	————	0.003	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.007	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11	————	————	11	————	————	11	————	————	11	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.1	23.1	23.8	23.0	18.0	20.5	19.6	18.1	17.8	16.8	17.6	17.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	44	————	————	35	————	————	42	————	————	48	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	95	————	————	112	————	————	89	————	————	78	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2H,3H,5H,6H-オクタフロロ-4,6L-ジオキシ-7-フェニル-4,6[3H]-オ-ル(別名ジ.オキシン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.8	0.5	0.5	1.0	0.4	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	南部地区水道
採水地点	女連(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		52	389	662	361	1102	1283	671	1737	1960	806	2372	2620
	採水地点		女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)	女連(消防格納庫)
	気温(℃)		20	19	22	29	30	23	24	18	9	3	7	15
項目	水温(℃)		17	19	21	22	23	24	23	18	15	8	12	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.27	0.28	0.23	0.19	0.32	0.34	0.48	0.13	0.56	0.65	0.23	0.44
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	————	————	1.0	————	————	1.0	————	————	0.6	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.06 未満	————	————	0.09	————	————	0.07	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	————	————	0.004	————	————	0.003	————	————	0.002	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	————	————	0.002	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005	————	————	0.005	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	————	————	11	————	————	12	————	————	11	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	25.5	23.2	24.1	23.6	19.8	20.0	18.5	18.2	18.2	17.4	18.3	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62	————	————	51	————	————	54	————	————	48	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	126	————	————	135	————	————	111	————	————	103	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	ペルフルオロオクタンスルホン酸およびペルフルオロオクタンカルボン酸	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.8	0.5	0.6	1.0	0.5	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1	7.3	7.3	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.4	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満