水質検査実績一覧表

施設名	大河内地区水道
採水地点	河内(漁協河内支所)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		32	369	642	341	1082	1263	651	1717	1940	786	2328	2600
	採水地点		河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.36	0.24	0.15	0.16	0.23	0.50	0.54	0.40	0.31	0.32	0.17	0.32
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	————	————	1.8	————	————	1.5	————	————	1.7	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.09	————	————	0.13	————	————	0.07	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	————	————	0.005	————	————	0.003	————	————	0.001 未満	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.014	————	————	0.015	————	————	0.011	————	————	0.008	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	————	————	14	————	————	13	————	————	14	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	41.6	39.8	35.3	33.6	25.2	24.0	21.8	21.6	22.2	22.8	23.2	23.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50	————	————	45	————	————	38	————	————	40	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	119	————	————	130	————	————	104	————	————	106	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	ジオスミン[(4R,4aS,8aS)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)]	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3 未満	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.5	6.6	6.4	6.7	6.6	6.5	6.7	6.8	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	豊地区水道
採水地点	鶴浦地内
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		33	370	643	342	1083	1264	652	1718	1941	787	2329	2601
	採水地点		鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内	鶴浦地内
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.20	0.23	0.22	0.19	0.39	0.61	0.38	0.47	0.57	0.59	0.38	0.31
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	————	————	1.3	————	————	1.3	————	————	1.2	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.18	————	————	0.32	————	————	0.12	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.011	————	————	0.018	————	————	0.011	————	————	0.006	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	————	————	0.04	————	————	0.01	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	————	————	0.008	————	————	0.003	————	————	0.002	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009	————	————	0.009	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005	————	————	0.006	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	22	————	————	23	————	————	23	————	————	24	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	50.2	46.1	46.9	47.4	37.7	41.0	40.3	39.1	38.1	38.4	38.4	39.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63	————	————	63	————	————	60	————	————	71	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	159	————	————	178	————	————	159	————	————	170	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-MIB、3-MIB(2-メチルイソボルネオール、3-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.7	0.6	0.7	1.0	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	豊地区水道
採水地点	豊(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		34	371	644	343	1084	1265	653	1719	1942	788	2330	2602
	採水地点		豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.21	0.14	0.24	0.18	0.19	0.42	0.41	0.25	0.62	0.43	0.51	0.51
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	————	————	1.0	————	————	0.7	————	————	0.7	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.14	————	————	0.21	————	————	0.14	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————	0.001	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.010	————	————	0.015	————	————	0.011	————	————	0.008	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	————	————	0.02	————	————	0.01	————	————	0.01	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	————	————	0.006	————	————	0.003	————	————	0.004	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21	————	————	21	————	————	20	————	————	20	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	48.7	43.6	47.0	45.6	37.3	36.9	35.5	33.7	34.2	34.0	34.5	34.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	57	————	————	64	————	————	49	————	————	59	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	152	————	————	176	————	————	123	————	————	137	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2H,3H,5H,7H-オクタフロロ-4,6a,シクロペンタフロレン-4a(3H)-オール(別名ジ-n-オクジン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	1.0	0.8	1.1	1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	中央地区水道
採水地点	古里(集会施設)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		35	372	645	344	1085	1266	654	1720	1943	789	2331	2603
	採水地点		古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.38	0.58	0.29	0.29	0.92	0.48	0.46	0.63	0.67	0.52	0.48	0.50
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	————	————	1.7	————	————	1.4	————	————	1.7	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.14	————	————	0.18	————	————	0.08	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	————	————	0.007	————	————	0.006	————	————	0.003	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.004	————	————	0.005	————	————	0.003	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	————	————	0.005	————	————	0.004	————	————	0.003	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	————	————	0.02	————	————	0.02	————	————	0.01	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.004	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	————	————	0.007	————	————	0.005	————	————	0.004	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.010	————	————	0.010	————	————	0.011	————	————	0.007	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	————	————	16	————	————	16	————	————	18	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	42.6	40.2	37.7	38.2	29.3	31.8	28.3	28.2	27.7	28.6	31.7	29.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	56	————	————	54	————	————	50	————	————	56	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	135	————	————	154	————	————	123	————	————	134	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-MIB、1,6,6,6,6-ヨウ素化-1,6,6,-ジ(アセタ)ヘプタン-4,6-ジ(ヨウ素化-ヨード)(別名ヨジメボロン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	中央地区水道
採水地点	比田勝(日新商会)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		36	373	646	345	1086	1267	655	1721	1944	790	2332	2604
	採水地点		比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.21	0.56	0.25	0.45	0.94	0.59	0.52	0.71	0.97	0.69	0.63	0.56
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8	————	————	1.8	————	————	1.5	————	————	1.9	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.21	————	————	0.24	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	————	————	0.011	————	————	0.008	————	————	0.005	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	————	————	0.007	————	————	0.008	————	————	0.006	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	————	————	0.006	————	————	0.005	————	————	0.005	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	————	————	0.03	————	————	0.02	————	————	0.02	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.007	————	————	0.005	————	————	0.004	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	————	————	0.011	————	————	0.008	————	————	0.007	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	————	————	15	————	————	15	————	————	17	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	39.4	38.9	35.1	34.3	29.4	27.9	25.5	26.1	25.5	26.7	27.9	28.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58	————	————	55	————	————	52	————	————	53	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	123	————	————	135	————	————	125	————	————	132	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2H,3H,5H,6H-オクタフロロ-4,6L-ジオキシ-7-フロ[3,4-d]-2H-オ-4H(別名ジ-オキシン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	豊南地区水道
採水地点	浜久須(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		37	374	647	346	1087	1268	656	1722	1945	791	2333	2605
	採水地点		浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.24	0.25	0.13	0.18	0.15	0.29	0.42	0.18	0.33	0.21	0.24	0.24
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	————	————	1.2	————	————	1.0	————	————	1.4	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	————	————	0.11	————	————	0.16	————	————	0.09	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	————	————	0.006	————	————	0.003	————	————	0.001 未満	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	————	————	0.006	————	————	0.010	————	————	0.006	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11	————	————	11	————	————	11	————	————	11	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	35.4	33.9	28.8	26.5	20.3	19.1	17.4	18.0	18.2	18.1	18.7	18.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	————	————	41	————	————	33	————	————	36	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	106	————	————	112	————	————	82	————	————	80	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-MIB(2-メチルイソボルネオール)(カビ臭物質)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3	0.4	0.6	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	琴地区水道
採水地点	芦見(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		38	375	648	347	1088	1269	657	1723	1946	792	2334	2606
	採水地点		芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.19	0.20	0.16	0.26	0.29	0.29	0.32	0.71	0.35	0.33	0.44	0.39
1	一般細菌	100/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	————	————	0.6	————	————	0.6	————	————	0.6	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.13	————	————	0.16	————	————	0.07	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	————	————	0.007	————	————	0.005	————	————	0.001	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.003	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	————	————	11	————	————	12	————	————	12	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	26.0	25.9	23.8	23.4	22.1	22.5	20.0	19.0	18.9	18.1	18.6	17.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	52	————	————	47	————	————	45	————	————	44	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	95	————	————	101	————	————	99	————	————	100	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	ジオスミン(1,10-ジメチル-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-デカヒドロ-4a,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	2-メチルイソボルネオール(1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	一重地区水道
採水地点	一重(集会施設)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		39	376	649	348	1089	1270	658	1724	1947	793	2335	2607
	採水地点		一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.49	0.36	0.14	0.28	0.24	0.30	0.71	0.51	0.47	0.58	0.39	0.32
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	————	————	0.7	————	————	0.6	————	————	0.9	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	————	————	0.17	————	————	0.33	————	————	0.12	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.003	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	————	————	0.009	————	————	0.007	————	————	0.002	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.02	————	————	0.01	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	————	————	0.007	————	————	0.004	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	————	————	0.005 未満	————	————	0.007	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	————	————	14	————	————	14	————	————	14	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	38.2	33.5	32.9	31.6	24.6	25.0	22.4	22.7	22.3	21.9	22.4	21.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	52	————	————	41	————	————	43	————	————	46	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	128	————	————	120	————	————	101	————	————	110	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-MIB(2-メチルイソボルネオール)(ジメチルトリシクロ[2.2.1.0 2,6]-ヘプタン-2-オール(別名ジメチボロン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3 未満	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	小鹿地区水道
採水地点	小鹿地内
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		40	377	650	349	1090	1271	659	1725	1948	794	2336	2608
	採水地点		小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.34	0.26	0.17	0.36	0.26	0.39	0.25	0.55	0.31	0.32	0.37	0.25
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	————	————	1.2	————	————	0.8	————	————	0.8	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.14	————	————	0.16	————	————	0.08	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	————	————	0.005	————	————	0.003	————	————	0.001 未満	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	————	————	14	————	————	13	————	————	13	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	35.4	32.5	32.2	34.8	28.5	28.4	25.8	23.9	23.0	21.9	22.0	21.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	71	————	————	70	————	————	63	————	————	63	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	139	————	————	154	————	————	130	————	————	123	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-MIB(2-メチルイソボルネオール)(カビ臭物質)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	五根緒地区水道
採水地点	五根緒(漁村センター)
検水区分	浄水

	年月日	平成34年度現在の水道法水質基準値 (平成34年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2021/04/20	2021/05/18	2021/06/22	2021/07/13	2021/08/25	2021/09/14	2021/10/12	2021/11/16	2021/12/14	2022/01/18	2022/02/08	2022/03/15
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		41	378	651	350	1091	1272	660	1726	1949	795	2337	2609
	採水地点		五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)	五根緒(漁村センター)
	気温(℃)		16	22	24	27	27	25	22	17	6	3	7	11
項目	水温(℃)		14	18	22	24	24	23	21	14	11	1	6	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.25	0.16	0.13	0.20	0.25	0.30	0.12	0.19	0.29	0.34	0.45	0.24
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	————	————	1.3	————	————	0.6	————	————	1.0	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	————	————	0.30	————	————	0.27	————	————	0.24	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	————	————	0.002	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013	————	————	0.017	————	————	0.015	————	————	0.008	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	————	————	0.03	————	————	0.02	————	————	0.01	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	————	————	0.008	————	————	0.006	————	————	0.003	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	25	————	————	23	————	————	20	————	————	20	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	33.6	43.5	50.9	49.2	41.0	37.9	35.3	32.8	32.8	28.9	31.6	31.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77	————	————	66	————	————	48	————	————	58	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	208	————	————	185	————	————	128	————	————	126	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール[ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(別名ブチルカルビトール)]	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.2	0.5 未満	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5 未満	1.1	0.6	0.6	0.5	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満