水質検査実績一覧表

施設名		大河内地区水道
採水地点		河内(漁協河内支所)
検水区分		浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		48	346	603	291	984	1185	633	1579	1835	764	2276	2474
	採水地点		河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)	河内(漁協河内支所)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.36	0.21	0.26	0.48	0.38	0.17	0.48	0.42	0.42	0.17	0.19	0.27
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.00005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.00005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.00005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3	−−−−−−−−	−−−−−−−−	2.3	−−−−−−−−	−−−−−−−−	1.7	−−−−−−−−	−−−−−−−−	2.0	−−−−−−−−	−−−−−−−−
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.08 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.08 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.08 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
15	1,4−ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.004 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.23	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.12	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.06 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001	−−−−−−−−	−−−−−−−−
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.01 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.01 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.01 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.003 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.009 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.009 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.009 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.008 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.008 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.008 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.05 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.03 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.03 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.03 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.012	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.014	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.020	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005	−−−−−−−−	−−−−−−−−
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13	−−−−−−−−	−−−−−−−−	14	−−−−−−−−	−−−−−−−−	14	−−−−−−−−	−−−−−−−−	14	−−−−−−−−	−−−−−−−−
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
38	塩化物イオン	200mg/L以下	23.7	24.0	23.9	24.9	23.0	22.0	23.4	23.0	23.9	23.7	24.0	24.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	41	−−−−−−−−	−−−−−−−−	42	−−−−−−−−	−−−−−−−−	41	−−−−−−−−	−−−−−−−−	42	−−−−−−−−	−−−−−−−−
40	蒸発残留物	500mg/L以下	96	−−−−−−−−	−−−−−−−−	102	−−−−−−−−	−−−−−−−−	100	−−−−−−−−	−−−−−−−−	91	−−−−−−−−	−−−−−−−−
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.02 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
42	(4R,4aR,6aR,7R,9S−4,6a−ジメチル−7−(メチル−4−オキソ−2−ペンタニル)−4a,5,6,6a,7,8,9,9a−オクタヒドロ−1H−シクロペンタ[a]ナフタレン−4a,6a−ジオール(別名ジ−α−ヒドロエポン))	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
43	1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]−ヘプタン−2−オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.000001 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.002 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−	0.0005 未満	−−−−−−−−	−−−−−−−−
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.4	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	豊地区水道
採水地点	鰐浦地内
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		49	347	604	292	985	1186	634	1580	1836	765	2277	2475
	採水地点		鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内	鰐浦地内
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.18	0.30	0.13	0.14	0.16	0.12	0.10	0.16	0.32	0.22	0.32	0.23
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	--------	--------	1.3	--------	--------	0.6	--------	--------	1.6	--------	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	--------	--------	0.19	--------	--------	0.24	--------	--------	0.12	--------	--------
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001	--------	--------	0.003	--------	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013	--------	--------	0.009	--------	--------	0.017	--------	--------	0.010	--------	--------
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	--------	--------	0.02	--------	--------	0.04	--------	--------	0.02	--------	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	--------	--------	0.003	--------	--------	0.006	--------	--------	0.006	--------	--------
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	--------	--------	0.011	--------	--------	0.011	--------	--------	0.009 未満	--------	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	22	--------	--------	23	--------	--------	22	--------	--------	24	--------	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
38	塩化物イオン	200mg/L以下	39.4	38.6	38.8	39.6	35.3	37.7	42.2	41.3	40.4	41.6	41.9	42.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77	--------	--------	70	--------	--------	65	--------	--------	81	--------	--------
40	蒸発残留物	500mg/L以下	159	--------	--------	168	--------	--------	148	--------	--------	148	--------	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
42	(4R,4aR,6aR,7R,9S+4aR,6aS,7R,9S+4aR,6aS,8S+4aS,6aS,8S)-4,6a-ジメチル-7-(メチル-1-オキソ-2-プロピル)-2,3,4,4a,5,6,6a,7,8,9,9a,9b-ドデカヒドロ-1H-シクロペンタ[a]ナフタレン-8,9-ジオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.9	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	豊地区水道
採水地点	豊(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		50	348	605	293	986	1187	635	1581	1837	766	2278	2476
	採水地点		豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)	豊(消防格納庫)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.16	0.13	0.23	0.32	0.36	0.23	0.31	0.32	0.27	0.14	0.52	0.16
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	--------	--------	0.4	--------	--------	0.3	--------	--------	1.4	--------	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	--------	--------	0.21	--------	--------	0.23	--------	--------	0.10	--------	--------
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	--------	--------	0.002	--------	--------	0.002	--------	--------	0.005	--------	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.004	--------	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.014	--------	--------	0.015	--------	--------	0.019	--------	--------	0.014	--------	--------
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	--------	--------	0.02	--------	--------	0.04	--------	--------	0.03	--------	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.004	--------	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	--------	--------	0.006	--------	--------	0.008	--------	--------	0.012	--------	--------
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009	--------	--------	0.009 未満	--------	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.04	--------	--------
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.007	--------	--------	0.005	--------	--------	0.007	--------	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21	--------	--------	20	--------	--------	21	--------	--------	21	--------	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
38	塩化物イオン	200mg/L以下	38.7	36.6	36.6	36.4	32.3	36.2	41.6	40.4	41.2	40.0	43.0	43.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76	--------	--------	58	--------	--------	65	--------	--------	82	--------	--------
40	蒸発残留物	500mg/L以下	160	--------	--------	136	--------	--------	140	--------	--------	153	--------	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
42	(4R,4aS,6aR,7S,9S-4,6a,-ジメチル-7-(プロパ-1-エニル)-4a,5,6,7,-テトラヒドロ-1H-シクロペンタ[c]フラン-6a,5H-[2,3-b]オキソレン-9-オール)(別名ジンボリン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	1.3	1.6	1.4	1.1	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.0	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	2.5	1.6	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	中央地区水道
採水地点	古里(集会施設)
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		51	349	606	294	987	1188	636	1582	1838	767	2279	2477
	採水地点		古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)	古里(集会施設)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目番号	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
	残留塩素(mg/l)		0.28	0.31	0.30	0.28	0.21	0.38	0.35	0.20	0.34	0.29	0.53	0.35
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1	--------	--------	2.1	--------	--------	1.7	--------	--------	1.7	--------	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	--------	--------	0.27	--------	--------	0.14	--------	--------	0.06 未満	--------	--------
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	--------	--------	0.005	--------	--------	0.004	--------	--------	0.002	--------	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.004	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	--------	--------	0.004	--------	--------	0.004	--------	--------	0.004	--------	--------
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	--------	--------	0.01	--------	--------	0.01	--------	--------	0.01 未満	--------	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	--------	--------	0.005	--------	--------	0.006	--------	--------	0.003	--------	--------
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	--------	--------	0.006	--------	--------	0.010	--------	--------	0.015	--------	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	--------	--------	16	--------	--------	18	--------	--------	22	--------	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
38	塩化物イオン	200mg/L以下	33.5	28.6	27.4	32.0	34.7	30.1	34.0	35.5	56.6	90.7	76.3	62.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	56	--------	--------	50	--------	--------	57	--------	--------	122	--------	--------
40	蒸発残留物	500mg/L以下	139	--------	--------	129	--------	--------	128	--------	--------	266	--------	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
42	(4R,4aS,6aR,7S,9S-4,6a-ジメチル-7-(プロパ-1-エン-2-イル)ドデカヒドロ-2H-シクロペンタ[d]ナフト[2,1-b]フラン-4a,6b,9-トリオール)(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	中央地区水道
採水地点	比田勝(日新商会)
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		52	350	607	295	988	1189	637	1583	1839	768	2280	2478
	採水地点		比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)	比田勝(日新商会)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.33	0.41	0.15	0.11	0.15	0.45	0.60	0.16	0.46	0.24	0.55	0.27
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.4	--------	--------	2.2	--------	--------	2.0	--------	--------	1.9	--------	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	--------	--------	0.44	--------	--------	0.16	--------	--------	0.06 未満	--------	--------
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	--------	--------	0.010	--------	--------	0.008	--------	--------	0.003	--------	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	--------	--------	0.003	--------	--------	0.007	--------	--------	0.003	--------	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	--------	--------	0.005	--------	--------	0.007	--------	--------	0.007	--------	--------
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02	--------	--------	0.02	--------	--------	0.02	--------	--------	0.02	--------	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.006	--------	--------	0.004	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	--------	--------	0.008	--------	--------	0.010	--------	--------	0.006	--------	--------
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16	--------	--------	17	--------	--------	17	--------	--------	21	--------	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
38	塩化物イオン	200mg/L以下	32.1	27.9	25.8	32.1	36.9	29.5	32.9	35.3	71.6	83.1	76.6	44.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	55	--------	--------	54	--------	--------	57	--------	--------	116	--------	--------
40	蒸発残留物	500mg/L以下	138	--------	--------	139	--------	--------	130	--------	--------	253	--------	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
42	(4R,4aR,6aR,7S,9S-4,4a-ジメチル-7-(プロパ-1-エン-2-イル)ドデカヒドロ-2H-シクロペンタ[d][1]ベンゾピラン-6a,9-ジオール)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	豊南地区水道
採水地点	浜久須(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		53	351	608	296	989	1190	638	1584	1840	769	2281	2479
	採水地点		浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)	浜久須(消防格納庫)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目番号	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
	残留塩素(mg/l)		0.18	0.29	0.21	0.29	0.16	0.19	0.24	0.30	0.46	0.31	0.29	0.51
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	————	————	2.3	————	————	1.4	————	————	1.6	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	————	————	0.11	————	————	0.16	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	————	————	0.004	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	————	————	0.011	————	————	0.009	————	————	0.007	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11	————	————	11	————	————	11	————	————	11	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.3	19.7	19.5	19.4	17.7	18.2	19.6	18.9	19.7	19.1	20.4	20.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38	————	————	37	————	————	37	————	————	38	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	94	————	————	85	————	————	83	————	————	87	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	(4R,4aR,6aR,7R,9S+4aR,6aS,7R,9S+4aR,6aS,8S+4aR,6aS,7R,9R)-4a,6a-ジメチル-7-(プロパン-2-イル)-2,3,4,4a,5,6,6a,7,8,9-デカヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-4a,6a,8-トリオール(別名ジ-α-ヒドロコレオン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名		琴地区水道
採水地点		芦見(消防格納庫)
検水区分		浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		54	352	609	297	990	1191	639	1585	1841	770	2282	2480
	採水地点		芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)	芦見(消防格納庫)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.30	0.32	0.42	0.31	0.19	0.26	0.51	0.36	0.29	0.32	0.48	0.45
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	————	————	0.8	————	————	0.7	————	————	0.5	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.12	————	————	0.18	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	————	————	0.005	————	————	0.004	————	————	0.001	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.003	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.006	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11	————	————	12	————	————	12	————	————	12	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.6	18.6	18.4	17.8	17.6	19.6	20.1	19.4	19.5	18.4	19.2	19.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45	————	————	47	————	————	48	————	————	49	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	94	————	————	97	————	————	94	————	————	88	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	ジオスミン(1R,4aS,8aR)-デカヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	2,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	一重地区水道
採水地点	一重(集会施設)
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		55	353	610	298	991	1192	640	1586	1842	771	2283	2481
	採水地点		一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)	一重(集会施設)
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
項目番号	残留塩素(mg/l)		0.18	0.37	0.22	0.27	0.13	0.21	0.56	0.48	0.33	0.21	0.38	0.50
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	--------	--------	1.1	--------	--------	0.6	--------	--------	1.5	--------	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	--------	--------	0.25	--------	--------	0.40	--------	--------	0.11	--------	--------
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.002	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	--------	--------	0.008	--------	--------	0.005	--------	--------	0.004	--------	--------
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	--------	--------	0.01	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.004	--------	--------	0.002	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.007	--------	--------	0.007	--------	--------	0.007	--------	--------	0.006	--------	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13	--------	--------	13	--------	--------	14	--------	--------	13	--------	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
38	塩化物イオン	200mg/L以下	23.0	22.6	22.1	21.7	17.8	28.2	24.7	23.7	22.8	23.0	24.4	24.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	--------	--------	47	--------	--------	46	--------	--------	47	--------	--------
40	蒸発残留物	500mg/L以下	104	--------	--------	105	--------	--------	103	--------	--------	98	--------	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
42	(4R,4aS,6aR,7S,9S-4,6a,-ジメチル-7,9-ビス-(1-メトキシ-1-メチルエチル)-ドデカヒドロ-2H-シクロペンタ[f]クロメン-4a-イル)-酢酸(ジベレリン酸)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3 未満	0.6	0.5	0.8	0.6	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.8	1.0	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名		小鹿地区水道												
採水地点		小鹿地内												
検水区分		浄水												
	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		56	354	611	299	992	1193	641	1587	1843	772	2284	2482
	採水地点		小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内	小鹿地内
	気温(℃)		17	20	26	26	31	26	20	14	12	9	11	13
項目	水温(℃)		14	17	21	24	27	24	18	14	12	11	10	14
番号	残留塩素(mg/l)		0.32	0.51	0.35	0.26	0.35	0.36	0.51	0.40	0.38	0.24	0.41	0.39
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	————	————	1.0	————	————	0.9	————	————	1.1	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	————	————	0.17	————	————	0.18	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	————	————	0.005	————	————	0.002	————	————	0.003	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.002	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.008	————	————	0.007	————	————	0.005	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13	————	————	13	————	————	13	————	————	13	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.1	22.0	21.4	21.7	20.8	25.4	24.2	23.5	22.9	22.1	22.7	21.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	64	————	————	63	————	————	60	————	————	58	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	119	————	————	121	————	————	113	————	————	110	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	(4R,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-6-(4-ヒドロ-3-オキソ-1-ブチル)-2(1H)-ナフタレノン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満