水質検査実績一覧表

施設名	三根地区水道
採水地点	櫛(消防格納庫)
検水区分	浄水

	年月日	平成36年度現在の水道法水質基準値 (平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2023/04/27	2023/05/23	2023/06/20	2023/07/25	2023/08/22	2023/09/12	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/19	2024/01/16	2024/02/27	2024/03/12
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		211	135	531	750	386	1018	1255	566	1593	1759	709	2097
	採水地点		櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)	櫛(消防格納庫)
	気温(℃)		20	17	25	28	30	28	23	16	6	9	9	13
項目	水温(℃)		17	19	24	26	27	23	22	16	11	10	9	10
番号	残留塩素(mg/l)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 /mL以下	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	---------	0.0003 未満	---------	---------	0.0003 未満	---------	---------	0.0003 未満	---------	---------	0.0003 未満	---------
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---------	0.00005 未満	---------	---------	0.00005 未満	---------	---------	0.00005 未満	---------	---------	0.00005 未満	---------
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---------	0.5	---------	---------	0.6	---------	---------	0.5	---------	---------	0.8	---------
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---------	0.08 未満	---------	---------	0.08 未満	---------	---------	0.08 未満	---------	---------	0.08 未満	---------
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---------	0.0002 未満	---------	---------	0.0002 未満	---------	---------	0.0002 未満	---------	---------	0.0002 未満	---------
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	---------	0.11	---------	---------	0.35	---------	---------	0.11	---------	---------	0.06 未満	---------
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---------	0.010	---------	---------	0.015	---------	---------	0.006	---------	---------	0.003	---------
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	---------	0.007	---------	---------	0.009	---------	---------	0.005	---------	---------	0.003 未満	---------
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---------	0.004	---------	---------	0.005	---------	---------	0.002	---------	---------	0.004	---------
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---------	0.02	---------	---------	0.03	---------	---------	0.01	---------	---------	0.01	---------
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	---------	0.010	---------	---------	0.011	---------	---------	0.005	---------	---------	0.003 未満	---------
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---------	0.008	---------	---------	0.012	---------	---------	0.006	---------	---------	0.005	---------
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---------	0.009 未満	---------	---------	0.009 未満	---------	---------	0.009 未満	---------	---------	0.009 未満	---------
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---------	0.008 未満	---------	---------	0.008 未満	---------	---------	0.008 未満	---------	---------	0.008 未満	---------
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	---------	0.03 未満	---------	---------	0.03 未満	---------	---------	0.03 未満	---------	---------	0.03 未満	---------
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	---------	0.005	---------	---------	0.011	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.006	---------
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---------	11	---------	---------	11	---------	---------	12	---------	---------	10	---------
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.9	18.0	17.2	15.8	15.2	15.9	16.1	16.4	17.6	16.9	16.9	17.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---------	30	---------	---------	28	---------	---------	59	---------	---------	31	---------
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	---------	79	---------	---------	69	---------	---------	103	---------	---------	76	---------
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------
42	[4R,4aS,8aR,9S-ヘキサクロロ-1,4a,5,7,8,9,10,10-オクタヒドロ-1,4:5,8-ジメタノ(1,3,4)ベンゾジオキソシノ]	0.00001 mg/L以下	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	---------	0.0005 未満	---------	---------	0.0005 未満	---------	---------	0.0005 未満	---------	---------	0.0005 未満	---------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.4	7.8	7.6	7.5	7.6	7.9	7.9	7.7	7.8	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1.0	0.7	0.5 未満	0.6	0.8	1.0	0.5 未満	0.5	0.7	0.5 未満	0.6	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1

水質検査実績一覧表

施設名	佐賀地区水道
採水地点	東部中学校
検水区分	浄水

	年月日	平成36年度現在の水道法水質基準値 (平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2023/04/27	2023/05/23	2023/06/20	2023/07/25	2023/08/22	2023/09/12	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/19	2024/01/16	2024/02/27	2024/03/12
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		212	136	532	751	387	1019	1256	567	1594	1760	710	2098
	採水地点		東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校	東部中学校
	気温(℃)		20	17	25	28	30	28	23	16	6	9	9	13
項目	水温(℃)		15	20	26	27	28	23	21	15	8	7	8	9
番号	残留塩素(mg/l)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 /mL以下	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	---------	0.0003 未満	---------	---------	0.0003 未満	---------	---------	0.0003 未満	---------	---------	0.0003 未満	---------
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	---------	0.00005 未満	---------	---------	0.00005 未満	---------	---------	0.00005 未満	---------	---------	0.00005 未満	---------
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.002	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	---------	1.0	---------	---------	0.8	---------	---------	0.8	---------	---------	1.5	---------
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	---------	0.08 未満	---------	---------	0.08 未満	---------	---------	0.08 未満	---------	---------	0.08 未満	---------
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	---------	0.0002 未満	---------	---------	0.0002 未満	---------	---------	0.0002 未満	---------	---------	0.0002 未満	---------
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------	---------	0.004 未満	---------
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	---------	0.07	---------	---------	0.24	---------	---------	0.10	---------	---------	0.06 未満	---------
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	---------	0.002	---------	---------	0.003	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	---------	0.003 未満	---------	---------	0.003 未満	---------	---------	0.003 未満	---------	---------	0.003 未満	---------
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	---------	0.006	---------	---------	0.008	---------	---------	0.003	---------	---------	0.003	---------
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------	---------	0.001 未満	---------
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	---------	0.01	---------	---------	0.02	---------	---------	0.01 未満	---------	---------	0.01 未満	---------
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	---------	0.003 未満	---------	---------	0.003 未満	---------	---------	0.003 未満	---------	---------	0.003 未満	---------
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	---------	0.004	---------	---------	0.006	---------	---------	0.001	---------	---------	0.001	---------
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	---------	0.009 未満	---------	---------	0.009 未満	---------	---------	0.009 未満	---------	---------	0.009 未満	---------
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	---------	0.008 未満	---------	---------	0.008 未満	---------	---------	0.008 未満	---------	---------	0.008 未満	---------
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------	---------	0.05 未満	---------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	---------	0.03 未満	---------	---------	0.03 未満	---------	---------	0.03 未満	---------	---------	0.03 未満	---------
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	---------	0.022	---------	---------	0.089	---------	---------	0.022	---------	---------	0.024	---------
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	---------	11	---------	---------	12	---------	---------	12	---------	---------	10	---------
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------	---------	0.005 未満	---------
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.5	20.1	19.7	15.8	16.1	16.8	16.9	17.1	17.1	17.6	19.1	19.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	---------	49	---------	---------	45	---------	---------	49	---------	---------	45	---------
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	---------	96	---------	---------	92	---------	---------	92	---------	---------	98	---------
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------	---------	0.02 未満	---------
42	2H,4H,6H,8H-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-6,6[2H]-ポーリ[1H]ピラノ[3,2-c]ピラン-2,5,7,8-テトラオール(別名:ジオスマン)	0.00001 mg/L以下	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------
43	1-2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------	---------	0.000001 未満	---------
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------	---------	0.002 未満	---------
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	---------	0.0005 未満	---------	---------	0.0005 未満	---------	---------	0.0005 未満	---------	---------	0.0005 未満	---------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0	3.8	2.9	0.5	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.8	0.4	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	志多賀地区水道	
採水地点	志多賀児童遊園	
検水区分	浄水	

	年月日	平成36年度現在の水道法水質基準値 (平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2023/04/27	2023/05/23	2023/06/20	2023/07/25	2023/08/22	2023/09/12	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/19	2024/01/16	2024/02/27	2024/03/12
	検査区分		水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		213	137	533	752	388	1020	1257	568	1595	1761	711	2099
	採水地点		志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園	志多賀児童遊園
	気温(℃)		20	17	25	28	30	28	23	16	6	9	9	13
項目	水温(℃)		18	20	24	28	29	25	22	15	10	9	8	12
番号	残留塩素(mg/l)		0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
1	一般細菌	100 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－－－－－－－	0.0003 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0003 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0003 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0003 未満	－－－－－－－
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－－－－－－－	0.00005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.00005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.00005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.00005 未満	－－－－－－－
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－－－－－－－	0.6	－－－－－－－	－－－－－－－	0.6	－－－－－－－	－－－－－－－	0.4	－－－－－－－	－－－－－－－	0.7	－－－－－－－
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－－－－－－－	0.08 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.08 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.08 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.08 未満	－－－－－－－
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－－－－－－－	0.0002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0002 未満	－－－－－－－
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004 未満	－－－－－－－
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－－－－－－－	0.09	－－－－－－－	－－－－－－－	0.29	－－－－－－－	－－－－－－－	0.15	－－－－－－－	－－－－－－－	0.06	－－－－－－－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－－－－－－－	0.012	－－－－－－－	－－－－－－－	0.013	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004	－－－－－－－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－－－－－－－	0.010	－－－－－－－	－－－－－－－	0.009	－－－－－－－	－－－－－－－	0.003 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.004	－－－－－－－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－－－－－－－	0.006	－－－－－－－	－－－－－－－	0.007	－－－－－－－	－－－－－－－	0.007	－－－－－－－	－－－－－－－	0.007	－－－－－－－
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.001 未満	－－－－－－－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－－－－－－－	0.03	－－－－－－－	－－－－－－－	0.03	－－－－－－－	－－－－－－－	0.01	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02	－－－－－－－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－－－－－－－	0.010	－－－－－－－	－－－－－－－	0.008	－－－－－－－	－－－－－－－	0.003 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.003	－－－－－－－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－－－－－－－	0.010	－－－－－－－	－－－－－－－	0.011	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005	－－－－－－－	－－－－－－－	0.006	－－－－－－－
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－－－－－－－	0.009 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.009 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.009 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.009 未満	－－－－－－－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－－－－－－－	0.008 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.008 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.008 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.008 未満	－－－－－－－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.05 未満	－－－－－－－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－－－－－－－	0.03 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.03 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.03 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.03 未満	－－－－－－－
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－－－－－－－	10	－－－－－－－	－－－－－－－	10	－－－－－－－	－－－－－－－	11	－－－－－－－	－－－－－－－	9	－－－－－－－
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.005 未満	－－－－－－－
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.0	17.7	16.3	14.2	15.0	15.3	15.3	15.1	15.8	15.1	16.5	16.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	－－－－－－－	25	－－－－－－－	－－－－－－－	24	－－－－－－－	－－－－－－－	41	－－－－－－－	－－－－－－－	24	－－－－－－－
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－－－－－－－	66	－－－－－－－	－－－－－－－	66	－－－－－－－	－－－－－－－	88	－－－－－－－	－－－－－－－	68	－－－－－－－
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.02 未満	－－－－－－－
42	2E,6E,8aE,8E-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-7-フェニル-6,8(2H,3H-オーキシ)(別名:ジェオスミン)	0.00001 mg/L以下	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－
43	1-2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001 mg/L以下	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.000001 未満	－－－－－－－
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.002 未満	－－－－－－－
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－－－－－－－	0.0005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0005 未満	－－－－－－－	－－－－－－－	0.0005 未満	－－－－－－－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.8	0.3	0.7	0.8	0.6	0.3	0.3	0.8	0.3 未満	0.6	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.4	7.7	7.4	7.4	7.4	7.7	7.9	7.6	7.8	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満