# 水質検査実績一覧表



| | | |
|---|---|---|
| 施設名 | 西地区水道 | |
| 採水地点 | 尾崎(消防格納庫) | |
| 検水区分 | 浄水 | |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 198 | 122 | 508 | 737 | 373 | 995 | 1242 | 553 | 1551 | 1744 | 696 | 2073 |
| | 採水地点 | | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) | 尾崎(消防格納庫) |
| 項目番号 | 気温(℃) | | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 |
| | 水温(℃) | | 16.0 | 20.5 | 24.0 | 26.5 | 28.0 | 27.0 | 22.5 | 16.5 | 15.0 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
| | 残留塩素(mg/l) | | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- | -------- | 0.0003 未満 | -------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- | -------- | 0.00005 未満 | -------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | -------- | 1.4 | -------- | -------- | 1.0 | -------- | -------- | 1.4 | -------- | -------- | 2.3 | -------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- | -------- | 0.08 未満 | -------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- | -------- | 0.0002 未満 | -------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- | -------- | 0.004 未満 | -------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | -------- | 0.10 | -------- | -------- | 0.11 | -------- | -------- | 0.15 | -------- | -------- | 0.07 | -------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | -------- | 0.004 | -------- | -------- | 0.003 | -------- | -------- | 0.002 | -------- | -------- | 0.002 | -------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- | -------- | 0.01 未満 | -------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- | -------- | 0.003 未満 | -------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | -------- | 0.001 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- | -------- | 0.001 未満 | -------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- | -------- | 0.009 未満 | -------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- | -------- | 0.008 未満 | -------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- | -------- | 0.05 未満 | -------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- | -------- | 0.03 未満 | -------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | -------- | 15 | -------- | -------- | 16 | -------- | -------- | 17 | -------- | -------- | 15 | -------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- | -------- | 0.005 未満 | -------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 26.8 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.1 | 26.7 | 26.5 | 25.2 | 25.6 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | -------- | 97 | -------- | -------- | 106 | -------- | -------- | 116 | -------- | -------- | 104 | -------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | -------- | 172 | -------- | -------- | 174 | -------- | -------- | 176 | -------- | -------- | 168 | -------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- | -------- | 0.02 未満 | -------- |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- | -------- | 0.000001 未満 | -------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- | -------- | 0.002 未満 | -------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- | -------- | 0.0005 未満 | -------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.2 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設名 | 西地区水道 |
| 採水地点 | 今里(西保育所) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 199 | 123 | 509 | 738 | 374 | 996 | 1243 | 554 | 1552 | 1745 | 697 | 2074 |
| | 採水地点 | | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) | 今里(西保育所) |
| | 気温(℃) | | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 27.5 | 26.0 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | --------- | 1.7 | --------- | --------- | 1.0 | --------- | --------- | 2.0 | --------- | --------- | 2.1 | --------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | --------- | 0.06 未満 | --------- | --------- | 0.17 | --------- | --------- | 0.13 | --------- | --------- | 0.07 | --------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.004 | --------- | --------- | 0.004 | --------- | --------- | 0.002 | --------- | --------- | 0.002 | --------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.002 | --------- | --------- | 0.002 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.008 | --------- | --------- | 0.010 | --------- | --------- | 0.009 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | --------- | 11 | --------- | --------- | 11 | --------- | --------- | 12 | --------- | --------- | 10 | --------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.3 | 19.1 | 18.8 | 18.7 | 17.2 | 18.0 | 18.4 | 19.3 | 19.7 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | --------- | 43 | --------- | --------- | 40 | --------- | --------- | 49 | --------- | --------- | 41 | --------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | --------- | 98 | --------- | --------- | 105 | --------- | --------- | 100 | --------- | --------- | 102 | --------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 42 | 2H,6H,8H-ヘキサヒドロ-4,8a-ジメチル-6,9:2H-ヘ-ン[3H]ジ[1,2-b:1',2'-d]ピラン-2,6,9(3H)-トリオン | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | | |
|---|---|---|
| 施設名 | 中西部地区水道 | |
| 採水地点 | 加志(消防格納庫) | |
| 検水区分 | 浄水 | |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 200 | 124 | 510 | 739 | 375 | 997 | 1244 | 555 | 1553 | 1746 | 698 | 2075 |
| | 採水地点 | | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) | 加志(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 20.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16.5 | 19.5 | 23.0 | 26.5 | 25.0 | 27.0 | 22.5 | 18.0 | 15.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | --------- | 0.4 | --------- | --------- | 0.2 | --------- | --------- | 0.5 | --------- | --------- | 0.2 | --------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | --------- | 0.14 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.11 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | --------- | 0.06 未満 | --------- | --------- | 0.06 未満 | --------- | --------- | 0.06 未満 | --------- | --------- | 0.06 未満 | --------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.003 | --------- | --------- | 0.002 | --------- | --------- | 0.005 | --------- | --------- | 0.002 | --------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.001 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.002 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | --------- | 26 | --------- | --------- | 15 | --------- | --------- | 19 | --------- | --------- | 12 | --------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.9 | 13.8 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 12.1 | 13.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | --------- | 60 | --------- | --------- | 44 | --------- | --------- | 58 | --------- | --------- | 40 | --------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | --------- | 140 | --------- | --------- | 99 | --------- | --------- | 116 | --------- | --------- | 95 | --------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 42 | 2H,6H,8H-ヘキサヒドロ-4,8a-ジメチル-6,9:2H-ヘ-ン[3H]ジ[1,2-b:1',2'-d]ピラン-3,12-ジオン | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 43 | 1-2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.6 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.6 | 1.2 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |

# 水質検査実績一覧表



| | | |
|---|---|---|
| 施設名 | 吹崎地区水道 | |
| 採水地点 | 吹崎(消防格納庫) | |
| 検水区分 | 浄水 | |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 201 | 125 | 511 | 740 | 376 | 998 | 1245 | 556 | 1554 | 1747 | 699 | 2076 |
| | 採水地点 | | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) | 吹崎(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16.0 | 19.5 | 24.0 | 26.0 | 25.5 | 26.5 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | --------- | 0.7 | --------- | --------- | 0.6 | --------- | --------- | 2.0 | --------- | --------- | 1.1 | --------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | --------- | 0.10 | --------- | --------- | 0.11 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | --------- | 0.06 未満 | --------- | --------- | 0.07 | --------- | --------- | 0.08 | --------- | --------- | 0.06 未満 | --------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | --------- | 0.001 | --------- | --------- | 0.001 | --------- | --------- | 0.002 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.006 | --------- | --------- | 0.005 | --------- | --------- | 0.007 | --------- | --------- | 0.002 | --------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.01 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- | --------- | 0.01 | --------- | --------- | 0.01 未満 | --------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- | --------- | 0.003 未満 | --------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.003 | --------- | --------- | 0.003 | --------- | --------- | 0.004 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.05 | --------- | --------- | 0.03 | --------- | --------- | 0.07 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.008 | --------- | --------- | 0.008 | --------- | --------- | 0.014 | --------- | --------- | 0.007 | --------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | --------- | 23 | --------- | --------- | 23 | --------- | --------- | 13 | --------- | --------- | 21 | --------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 23.7 | 20.0 | 19.6 | 20.8 | 18.0 | 18.1 | 18.5 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 20.8 | 21.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | --------- | 58 | --------- | --------- | 59 | --------- | --------- | 56 | --------- | --------- | 61 | --------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | --------- | 128 | --------- | --------- | 129 | --------- | --------- | 119 | --------- | --------- | 131 | --------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 42 | 2H,6H,8H-ヘキサヒドロ-4,8a-ジメチル-6,6,9,9-ポース(四酸化ジオキシン) | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.4 | 0.4 | 0.3 未満 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 1.1 | 0.5 未満 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.3 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| | |
|---|---|
| 施設名 | 中部地区水道 |
| 採水地点 | 昼ヶ浦(消防格納庫) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 202 | 126 | 512 | 741 | 377 | 999 | 1246 | 557 | 1555 | 1748 | 700 | 2077 |
| | 採水地点 | | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) | 昼ヶ浦(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 18.0 | 19.0 | 23.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16.5 | 21.5 | 27.0 | 26.0 | 29.5 | 26.5 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | ———— | 0.0003 未満 | ———— | ———— | 0.0003 未満 | ———— | ———— | 0.0003 未満 | ———— | ———— | 0.0003 未満 | ———— |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | ———— | 0.00005 未満 | ———— | ———— | 0.00005 未満 | ———— | ———— | 0.00005 未満 | ———— | ———— | 0.00005 未満 | ———— |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | ———— | 0.1 未満 | ———— | ———— | 0.2 | ———— | ———— | 0.2 | ———— | ———— | 0.2 | ———— |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | ———— | 0.10 | ———— | ———— | 0.08 未満 | ———— | ———— | 0.08 未満 | ———— | ———— | 0.08 未満 | ———— |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | ———— | 0.0002 未満 | ———— | ———— | 0.0002 未満 | ———— | ———— | 0.0002 未満 | ———— | ———— | 0.0002 未満 | ———— |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | ———— | 0.06 未満 | ———— | ———— | 0.12 | ———— | ———— | 0.06 未満 | ———— | ———— | 0.06 未満 | ———— |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.003 | ———— |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.008 | ———— | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.006 | ———— |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | ———— | 0.01 未満 | ———— | ———— | 0.02 | ———— | ———— | 0.01 | ———— | ———— | 0.02 | ———— |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | ———— | 0.001 | ———— | ———— | 0.008 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.006 | ———— |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | ———— | 0.009 未満 | ———— | ———— | 0.009 未満 | ———— | ———— | 0.009 未満 | ———— | ———— | 0.009 未満 | ———— |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | ———— | 0.008 未満 | ———— | ———— | 0.008 未満 | ———— | ———— | 0.008 未満 | ———— | ———— | 0.008 未満 | ———— |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | ———— | 0.03 未満 | ———— | ———— | 0.03 未満 | ———— | ———— | 0.03 未満 | ———— | ———— | 0.03 未満 | ———— |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | ———— | 11 | ———— | ———— | 10 | ———— | ———— | 10 | ———— | ———— | 10 | ———— |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.7 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | ———— | 72 | ———— | ———— | 57 | ———— | ———— | 48 | ———— | ———— | 50 | ———— |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | ———— | 128 | ———— | ———— | 108 | ———— | ———— | 103 | ———— | ———— | 102 | ———— |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— |
| 42 | 1H,4H,8H-オクタフロロ-4,8-ビス(トリフルオロメチル)-4,6[2H]-オーキソ[1H]ピラノ[3,2-c]オキソ[1] | 0.00001 mg/L以下 | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— |
| 43 | 1-2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | ———— | 0.0005 未満 | ———— | ———— | 0.0005 未満 | ———— | ———— | 0.0005 未満 | ———— | ———— | 0.0005 未満 | ———— |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| 施設名 | 概知地区水道 |
|---|---|
| 採水地点 | 概知(美津島行政サービスセンター) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 203 | 127 | 513 | 742 | 378 | 1000 | 1247 | 558 | 1556 | 1749 | 701 | 2078 |
| | 採水地点 | | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) | 概知(美津島行政サービスセンター) |
| | 気温(℃) | | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 29.0 | 31.0 | 28.0 | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 15.5 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 27.5 | 21.0 | 16.5 | 14.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | ———— | 0.0003 未満 | ———— | ———— | 0.0003 未満 | ———— | ———— | 0.0003 未満 | ———— | ———— | 0.0003 未満 | ———— |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | ———— | 0.00005 未満 | ———— | ———— | 0.00005 未満 | ———— | ———— | 0.00005 未満 | ———— | ———— | 0.00005 未満 | ———— |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | ———— | 0.4 | ———— | ———— | 0.4 | ———— | ———— | 0.5 | ———— | ———— | 0.6 | ———— |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | ———— | 0.08 未満 | ———— | ———— | 0.08 未満 | ———— | ———— | 0.08 未満 | ———— | ———— | 0.08 未満 | ———— |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | ———— | 0.0002 未満 | ———— | ———— | 0.0002 未満 | ———— | ———— | 0.0002 未満 | ———— | ———— | 0.0002 未満 | ———— |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— | ———— | 0.004 未満 | ———— |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | ———— | 0.06 未満 | ———— | ———— | 0.09 | ———— | ———— | 0.06 未満 | ———— | ———— | 0.06 未満 | ———— |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.001 | ———— | ———— | 0.001 | ———— |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | ———— | 0.01 未満 | ———— | ———— | 0.01 未満 | ———— | ———— | 0.01 未満 | ———— | ———— | 0.01 未満 | ———— |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— | ———— | 0.003 未満 | ———— |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— | ———— | 0.001 未満 | ———— |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | ———— | 0.009 未満 | ———— | ———— | 0.009 未満 | ———— | ———— | 0.009 未満 | ———— | ———— | 0.009 未満 | ———— |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | ———— | 0.008 未満 | ———— | ———— | 0.008 未満 | ———— | ———— | 0.008 未満 | ———— | ———— | 0.008 未満 | ———— |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— | ———— | 0.05 未満 | ———— |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.03 | ———— |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | ———— | 0.03 未満 | ———— | ———— | 0.03 未満 | ———— | ———— | 0.03 未満 | ———— | ———— | 0.03 未満 | ———— |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.006 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | ———— | 8 | ———— | ———— | 9 | ———— | ———— | 10 | ———— | ———— | 8 | ———— |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— | ———— | 0.005 未満 | ———— |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 14.8 | 14.2 | 14.0 | 13.2 | 15.0 | 13.4 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 16.8 | 14.3 | 14.2 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | ———— | 15 | ———— | ———— | 18 | ———— | ———— | 26 | ———— | ———— | 20 | ———— |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | ———— | 59 | ———— | ———— | 58 | ———— | ———— | 69 | ———— | ———— | 65 | ———— |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— | ———— | 0.02 未満 | ———— |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— | ———— | 0.000001 未満 | ———— |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— | ———— | 0.002 未満 | ———— |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | ———— | 0.0005 未満 | ———— | ———— | 0.0005 未満 | ———— | ———— | 0.0005 未満 | ———— | ———— | 0.0005 未満 | ———— |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 7.0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| 施設名 | 概知地区水道 |
|---|---|
| 採水地点 | 根緒(消防格納庫) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 204 | 128 | 514 | 743 | 379 | 1001 | 1248 | 559 | 1557 | 1750 | 702 | 2079 |
| | 採水地点 | | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) | 根緒(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 30.0 | 28.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 23.0 | 18.5 | 15.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 | －－－－－－－ |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.3 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.3 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.4 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.5 | －－－－－－－ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.08 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.08 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.09 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.11 | －－－－－－－ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.09 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.23 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.19 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.06 未満 | －－－－－－－ |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.003 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 | －－－－－－－ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.003 未満 | －－－－－－－ |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 | －－－－－－－ |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.01 | －－－－－－－ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.003 未満 | －－－－－－－ |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.010 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 | －－－－－－－ |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 | －－－－－－－ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | －－－－－－－ | 12 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 12 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 13 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 12 | －－－－－－－ |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 17.7 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 18.5 | 17.9 | 18.2 | 17.3 | 15.7 | 15.6 | 16.1 | 16.7 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | －－－－－－－ | 20 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 20 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 26 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 27 | －－－－－－－ |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | －－－－－－－ | 74 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 72 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 78 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 84 | －－－－－－－ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール(2-MIB)(2-メチル-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール) | 0.00001 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.6 | 0.5 未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

# 水質検査実績一覧表



| 施設名 | 東地区水道 |
|---|---|
| 採水地点 | 芦浦(消防格納庫) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 205 | 129 | 515 | 744 | 380 | 1002 | 1249 | 560 | 1558 | 1751 | 703 | 2080 |
| | 採水地点 | | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) | 芦浦(消防格納庫) |
| | 気温(℃) | | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.5 | 11.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16.5 | 20.5 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 24.0 | 17.5 | 15.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- | --------- | 0.0003 未満 | --------- |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- | --------- | 0.00005 未満 | --------- |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | --------- | 0.9 | --------- | --------- | 0.7 | --------- | --------- | 0.3 | --------- | --------- | 0.9 | --------- |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- | --------- | 0.08 未満 | --------- |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- | --------- | 0.0002 未満 | --------- |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- | --------- | 0.004 未満 | --------- |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | --------- | 0.13 | --------- | --------- | 0.36 | --------- | --------- | 0.15 | --------- | --------- | 0.06 未満 | --------- |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | --------- | 0.011 | --------- | --------- | 0.015 | --------- | --------- | 0.011 | --------- | --------- | 0.006 | --------- |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.005 | --------- | --------- | 0.013 | --------- | --------- | 0.005 | --------- | --------- | 0.010 | --------- |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.006 | --------- | --------- | 0.005 | --------- | --------- | 0.004 | --------- | --------- | 0.004 | --------- |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- | --------- | 0.001 未満 | --------- |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | --------- | 0.03 | --------- | --------- | 0.03 | --------- | --------- | 0.02 | --------- | --------- | 0.02 | --------- |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.006 | --------- | --------- | 0.009 | --------- | --------- | 0.010 | --------- | --------- | 0.007 | --------- |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | --------- | 0.011 | --------- | --------- | 0.012 | --------- | --------- | 0.010 | --------- | --------- | 0.007 | --------- |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- | --------- | 0.009 未満 | --------- |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- | --------- | 0.008 未満 | --------- |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- | --------- | 0.05 未満 | --------- |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- | --------- | 0.03 未満 | --------- |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | --------- | 12 | --------- | --------- | 13 | --------- | --------- | 12 | --------- | --------- | 12 | --------- |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- | --------- | 0.005 未満 | --------- |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.6 | 22.3 | 23.0 | 20.1 | 20.6 | 19.4 | 20.0 | 19.4 | 19.7 | 19.0 | 20.7 | 19.8 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | --------- | 30 | --------- | --------- | 30 | --------- | --------- | 28 | --------- | --------- | 27 | --------- |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | --------- | 98 | --------- | --------- | 90 | --------- | --------- | 82 | --------- | --------- | 81 | --------- |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- | --------- | 0.02 未満 | --------- |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- | --------- | 0.000001 未満 | --------- |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- | --------- | 0.002 未満 | --------- |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- | --------- | 0.0005 未満 | --------- |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.2 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |

| 施設名 | 東地区水道 |
|---|---|
| 採水地点 | 濃部(濃部生活館) |
| 検水区分 | 浄水 |

| | 年月日 | 平成36年度現在の水道法水質基準値<br><br>(平成36年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値) | 2023/04/27 | 2023/05/23 | 2023/06/20 | 2023/07/25 | 2023/08/22 | 2023/09/12 | 2023/10/17 | 2023/11/14 | 2023/12/12 | 2024/01/16 | 2024/02/27 | 2024/03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査区分 | | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(毎月項目) | 水質検査(基準項目) | 水質検査(毎月項目) |
| | 受付番号 | | 206 | 130 | 516 | 745 | 381 | 1003 | 1250 | 561 | 1559 | 1752 | 704 | 2081 |
| | 採水地点 | | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) | 濃部(濃部生活館) |
| | 気温(℃) | | 17.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 |
| 項目 | 水温(℃) | | 16.0 | 19.5 | 23.0 | 26.5 | 27.5 | 26.5 | 24.0 | 18.5 | 16.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
| 番号 | 残留塩素(mg/l) | | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 1 | 一般細菌 | 100 /mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0003 未満 | －－－－－－－ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.00005 未満 | －－－－－－－ |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.5 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.5 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.4 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.9 | －－－－－－－ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.08 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.08 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.08 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.08 未満 | －－－－－－－ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0002 未満 | －－－－－－－ |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 未満 | －－－－－－－ |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.11 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.31 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.15 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.06 未満 | －－－－－－－ |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 | －－－－－－－ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 | －－－－－－－ |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.001 未満 | －－－－－－－ |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.01 | －－－－－－－ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.004 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.004 | －－－－－－－ |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.008 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.007 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 | －－－－－－－ |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.009 未満 | －－－－－－－ |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.008 未満 | －－－－－－－ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.05 未満 | －－－－－－－ |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.03 未満 | －－－－－－－ |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.006 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | －－－－－－－ | 16 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 20 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 20 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 19 | －－－－－－－ |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.005 未満 | －－－－－－－ |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 28.1 | 34.9 | 28.1 | 27.9 | 27.3 | 25.6 | 25.1 | 24.8 | 24.0 | 24.8 | 26.8 | 26.1 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | －－－－－－－ | 33 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 33 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 31 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 31 | －－－－－－－ |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | －－－－－－－ | 119 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 101 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 92 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 93 | －－－－－－－ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.02 未満 | －－－－－－－ |
| 42 | 2H,6H,8H-ヘキサヒドロ-4,8a-ジメチル-6,6,9b-ポース(別名:ジェオスミン) | 0.00001 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ |
| 43 | 1-2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール | 0.00001 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.000001 未満 | －－－－－－－ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.002 未満 | －－－－－－－ |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ | －－－－－－－ | 0.0005 未満 | －－－－－－－ |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.4 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.6 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |