水質検査実績一覧表

施設名	仁位地区水道
採水地点	廻地内
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		58	380	613	301	1017	1195	622	1613	1845	774	2310	2484
	採水地点		廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内	廻地内
	気温(℃)		23.8	22.3	27.4	29.4	30.5	25.9	20.3	15.9	11.3	8.1	7.4	11.3
項目番号	水温(℃)		23.2	22.1	25.0	30.8	31.4	27.5	22.6	18.5	13.0	10.1	7.5	8.6
	残留塩素(mg/l)		0.26	0.45	0.49	0.40	0.84	0.18	0.20	0.54	0.20	0.36	0.36	0.46
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	————	————	1.7	————	————	1.8	————	————	1.4	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.06 未満	————	————	0.06 未満	————	————	0.06 未満	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	————	————	0.002	————	————	0.002	————	————	0.001	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	20	————	————	19	————	————	18	————	————	19	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	35.1	34.3	31.8	32.7	32.7	27.7	25.8	29.2	26.2	28.3	28.5	35.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61	————	————	60	————	————	59	————	————	63	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	136	————	————	144	————	————	126	————	————	135	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	(4R,4aS,6aR,7S,9S-4,4a-ジメチル-7-(プロパ-1-エン-2-イル)ドデカヒドロ-2H-5,9-メタノシクロヘプタ[b]フラン-6a-イル)メタノール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名		塩戸地区水道												
採水地点		見世浦地内												
検水区分		浄水												
	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		59	381	614	302	1018	1196	623	1614	1846	775	2311	2485
	採水地点		見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内	見世浦地内
	気温(℃)		20.8	23.9	28.4	28.2	30.9	27.0	16.2	19.4	9.8	9.9	8.2	10.5
項目	水温(℃)		23.3	21.5	26.8	30.0	31.3	26.4	21.5	18.4	13.1	12.6	7.9	7.1
番号	残留塩素(mg/l)		0.37	0.25	0.29	0.20	0.15	0.20	0.20	0.31	0.34	0.28	0.39	0.37
1	一般細菌	100/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.9	————	————	1.7	————	————	1.3	————	————	1.9	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.22	————	————	0.12	————	————	0.09	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	————	————	0.002	————	————	0.002	————	————	0.003	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	————	————	0.005	————	————	0.005	————	————	0.008	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13	————	————	13	————	————	13	————	————	14	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	25.9	26.1	24.5	26.1	24.7	25.9	24.0	24.6	24.9	25.0	25.4	26.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62	————	————	65	————	————	58	————	————	59	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	129	————	————	147	————	————	120	————	————	121	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	(4R,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-メチレン-4a,5,6,7,8a-ヘキサヒドロ-4H-ベンゾ[b]フラン-5-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3 未満	0.5	0.5	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.6	6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	乙宮地区水道
採水地点	千尋藻地内
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		60	382	615	303	1019	1197	624	1615	1847	776	2312	2486
	採水地点		千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内	千尋藻地内
	気温(℃)		20.8	25.0	26.2	29.1	30.9	25.4	17.5	18.5	10.8	9.8	9.8	11.7
項目	水温(℃)		22.5	19.0	22.0	23.3	25.2	23.8	21.1	19.4	16.0	13.7	8.6	8.3
番号	残留塩素(mg/l)		0.40	0.24	0.12	0.20	0.15	0.14	0.17	0.21	0.12	0.12	0.21	0.24
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————	0.0003 未満	————	————
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————	0.00005 未満	————	————
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	————	————	1.5	————	————	1.1	————	————	1.8	————	————
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————	0.08 未満	————	————
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————	0.0002 未満	————	————
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び(1)-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————	0.004 未満	————	————
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	————	————	0.07	————	————	0.07	————	————	0.07	————	————
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001	————	————	0.001	————	————	0.003	————	————
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————	0.01 未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————	0.003 未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————	0.001 未満	————	————
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————	0.009 未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————	0.008 未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————	0.05 未満	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————	0.03 未満	————	————
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	————	————	0.006	————	————	0.008	————	————	0.008	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12	————	————	12	————	————	12	————	————	12	————	————
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————	0.005 未満	————	————
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.9	21.8	21.8	22.4	20.4	21.4	20.4	20.9	21.1	21.2	21.0	21.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50	————	————	51	————	————	47	————	————	50	————	————
40	蒸発残留物	500mg/L以下	109	————	————	120	————	————	106	————	————	106	————	————
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————	0.02 未満	————	————
42	(4R,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチル-2-メチレン-4a,5,6,7,8a-ヘキサヒドロ-4H-ベンゾ[b]フラン-5-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————	0.000001 未満	————	————
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————	0.002 未満	————	————
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————	0.0005 未満	————	————
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.4	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	6.8	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査実績一覧表

施設名	綱島地区水道
採水地点	小綱地内
検水区分	浄水

	年月日	平成35年度現在の水道法水質基準値 (平成35年度現在、水質基準がない検査項目については、検査最終年度の基準値)	2022/04/19	2022/05/17	2022/06/21	2022/07/12	2022/08/16	2022/09/13	2022/10/18	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/17	2023/02/14	2023/03/14
	検査区分		水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(基準項目)	水質検査(毎月項目)	水質検査(毎月項目)
	受付番号		61	383	616	304	1020	1198	625	1616	1848	777	2313	2487
	採水地点		小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内	小綱地内
	気温(℃)		21.0	22.4	27.7	30.5	29.3	26.0	20.4	18.1	9.8	6.5	7.2	9.5
項目	水温(℃)		24.1	21.2	25.7	30.8	31.8	27.2	21.6	18.3	13.6	11.6	6.8	6.3
番号	残留塩素(mg/l)		0.57	0.40	0.26	0.24	0.53	0.13	0.23	0.14	0.10	0.55	0.23	0.15
1	一般細菌	100/ml以下	2	1	0	4	1	0	0	0	0	2	6	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------	0.0003 未満	--------	--------
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------	0.00005 未満	--------	--------
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.2	--------	--------	2.3	--------	--------	1.6	--------	--------	1.8	--------	--------
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------	0.08 未満	--------	--------
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------	0.0002 未満	--------	--------
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------	0.004 未満	--------	--------
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 未満	--------	--------	0.10	--------	--------	0.11	--------	--------	0.31	--------	--------
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.002	--------	--------	0.002	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	--------	--------	0.004	--------	--------	0.004	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------	0.01 未満	--------	--------
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------	0.003 未満	--------	--------
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 未満	--------	--------	0.002	--------	--------	0.002	--------	--------	0.001 未満	--------	--------
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------	0.009 未満	--------	--------
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------	0.008 未満	--------	--------
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------	0.05 未満	--------	--------
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.04	--------	--------
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------	0.03 未満	--------	--------
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14	--------	--------	13	--------	--------	12	--------	--------	13	--------	--------
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------	0.005 未満	--------	--------
38	塩化物イオン	200mg/L以下	22.3	22.3	23.2	21.8	21.3	22.4	19.7	19.0	19.3	19.4	20.0	19.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	55	--------	--------	54	--------	--------	51	--------	--------	54	--------	--------
40	蒸発残留物	500mg/L以下	121	--------	--------	130	--------	--------	109	--------	--------	110	--------	--------
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------	0.02 未満	--------	--------
42	(4R,4aS,6aR,7S,9S-4,6a,-ジメチル-7,9-ビス-(1-メチルエチル)-4a,6a,7,8,9,9a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-シクロペンタ[b]ナフタレン-4a,6a,9-トリオール)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------	0.000001 未満	--------	--------
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------	0.002 未満	--------	--------
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------	0.0005 未満	--------	--------
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.0	1.2	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.3	0.1 未満